

Zdzeszowice, 24.06.2013r

PG.271.3.2.2013

**Otrzymują według rozdzielnika**

**Dot.** postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: **Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzeszowicach\_2**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zmiany Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) zamawiający w odpowiedzi na niniejsze pytanie, udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy jako zawory zaporowe kołnierzowe PCV-U, które standardowo są na PN10 zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów kulowych PCV-U na PN16?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie zaworów kołnierzowych kulowych w klasie PN16.

DYREKTOR GIMNAZJUM

  
mgr Mirusław Czernysz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a