



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl

P. A. KAROLIN
02.12.2020r.

HK.43260.6.29.2020.MM

Krapkowice, dnia **27. 11. 2020**

02.12.2020r.

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Zdziechowicach
ul. Powstańców Śląskich 1
47-330 Zdziechowice
KRS 0000115891

DECYZJA Nr 19/HK/2020

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr: 497.1/W/N/OKK/20 pobranej do badania próbki wody w ramach monitoringu jakości wody, w dniu 24.11.2020r., w punkcie pobierania wody SUW – woda uzdatniona, Zdziechowice, ul. Powstańców Śląskich 1, zarządzanym przez ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdziechowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdziechowice

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Zdziechowice ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego – **obecne bakterie grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml przy jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i Enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,**

oraz nakazuje

1. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w w/w sieci wodociągowej pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 1 Część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).
2. Poinformować w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem wodociągu publicznego tj. miasta Zdziechowice o przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (obecne bakterie grupy coli) oraz udzielić wskazówek odnośnie bezpiecznego spożywania i używania wody.
3. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o zakończeniu działań naprawczych, potwierdzonych prawidłowymi wynikami badań wody pod względem oznaczeń mikrobiologicznych, wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

Decyzja w pkt.1 i 2 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności na podstawie art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Termin wykonania pkt. 3 ustala się do dnia 11 grudnia 2020r.

Uzasadnienie

W dniu 24.11.2020r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi pobrano próbkę wody na stacji uzdatniania wody w Zdieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1, zarządzanego przez ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdieszowice.

Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne.

Badanie wykazało zanieczyszczenie mikrobiologiczne w próbce - obecne bakterie grupy coli w ilości 4 jtk/100ml. Woda pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 Część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).

Równocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii Escherichia coli i Enterokoki.

Bakterie z grupy coli nie powinny występować w dostarczanej do spożycia konsumentom wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Narusza to wymagania higieniczne i zdrowotne.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Po dokonaniu oceny ryzyka zagrożenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość przekroczonego parametru możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi po wcześniejszym jej przegotowaniu do czasu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych.

W związku z powyższym nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym z ww wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 11 grudnia 2020r.

Nałożono obowiązek o przekazaniu osobom korzystającym z wody wodociągu w Zdieszowicach informacji o jakości wody, a mianowicie o konieczności przegotowywania wody z kranu przed jej spożyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu), o używaniu wyłącznie wody przegotowanej do: mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo i do mycia naczyń kuchennych. Woda wodociągowa może być stosowana wyłącznie do celów sanitarnych np. do spłukiwania toalet. Przywołane powyżej postępowanie – dezynfekcja termiczna wody – ma służyć w tym przypadku ochronie zdrowia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i niemowląt.

Biorąc pod uwagę powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wydaje niniejszą decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia, z jednoczesnym obowiązkiem podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań naprawczych powodujących doprowadzenie jakości wody do spożycia pod względem parametrów mikrobiologicznych do wymagań określonych w załączniku nr 1 Część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294) wyznaczając z urzędu termin wykonania poszczególnych obowiązków niniejszej decyzji.

O wykonaniu działań naprawczych określonych w pkt. 1 niniejszej decyzji należy zawiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego nakazy decyzji zawarte w pkt. 1 i 2, na mocy art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji

Zgodnie z art.10 § 2 Kpa, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Mickiewicza 1 w Opolu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Sprawozdanie cząstkowe z badania wody Nr 497.1/W/N/OKK/20



z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
lek. wet. Longina Stężalska-Staszajtis

Otrzymuje:

1. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdziechowicach
ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdziechowice

Do wiadomości:

1. Burmistrz w Zdziechowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdziechowice
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
3. a/a HK